



Werkvorschrift Steuerleiter

Elektroboiler

Die Elektroboiler sind im Normalfall für eine Aufladezeit von 4 Std. vorzusehen.

Sperrung

Folgende Energieverbraucher sind mit plombierten Sperrrelais auszurüsten:

Waschautomat, Tumbler	Relais mit Öffner
Elektroboiler	Relais mit Schliesser
Elektrospeicher Nacht	Relais mit Schliesser
Elektrospeicher Tag	Relais mit Schliesser
Wärmepumpen	Relais mit Öffner
Geschirrspüler	werden nicht gesperrt.
Ladestation Auto	Relais mit Öffner

Steuerleiter

Gemäss Art. 5.34 der Werkvorschriften sind die Steuerleiter grau mit durchgehender Nummerierung. Die Zuordnung der Steuerleiter hat nach folgendem Schema zu erfolgen:

0	Steuer-Neutralleiter
1	Boiler Nacht
2	Boiler Tag
3	Spitzensperrung Waschautomaten, Tumbler
4	Elektrospeicher Tagesladung
5	Elektrospeicher Nachtladung
6	Wärmepumpe
7	Doppeltarif
8	Spitzensperrung Ladestation Auto

Meldewesen

Die Installationsanzeige ist dem Werk frühzeitig vor Baubeginn der Arbeiten über ElektroForm oder online über <https://elektroform.ch/online/warth-weiningen/> zur Genehmigung einzureichen.

Die Umstellung von Baustrom auf Doppeltarif erfolgt erst, wenn die Erledigungsmeldung über den Sicherheitsnachweis bei der Elektrizitätsversorgung Warth-Weiningen vorliegt.

Wir bitten Sie, dieses Formular der Elektroinstallationsfirma zuzustellen.