



ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

WERKVORSCHRIFTEN

Elektroboiler

Die Elektroboiler sind im Normalfall für eine Aufladezeit von 4 Std. vorzusehen.

Spitzensperrung

Folgende Energieverbraucher sind mit plombierten Sperrrelais auszurüsten:

Waschautomat, Tumbler	Relais mit Öffner	(Sperrzeit: 11.00–12.15 Uhr ohne Sa & So.)
Elektroboiler	Relais mit Schliesser	(20.15 – 07.00 via Lastabwurf)
Elektrospeicher Nacht	Relais mit Schliesser	(22.00 – 06.00 Uhr)
Elektrospeicher Tag	Relais mit Schliesser	(07.45 – 11.00, 13.30 – 20.00 Uhr)
Wärmepumpen	Relais mit Öffner	(ganztägig, via Lastabwurf)
Sauna / Whirlpool	Relais mit Öffner	(Sperrzeit: 11.00–12.30 Uhr ohne Sa & So.)

Geschirrspüler werden nicht gesperrt.

Steuerleiter

Gemäss Art. 5.34 der Werkvorschriften sind die Steuerleiter grau mit durchgehender Nummerierung. Die Zuordnung der Steuerleiter hat nach folgendem Schema zu erfolgen:

0	Steuer – Neutraleiter
1	Boiler Nacht
2	Boiler Tag (oder Sauna)
3	Spitzensperrung Waschautomaten, Tumbler
4	Elektrospeicher Tagesladung
5	Elektrospeicher Nachtladung
6	Wärmepumpe
7	Doppeltarif

Meldewesen

Die Installationsanzeige ist dem Werk frühzeitig, vor Baubeginn der Arbeiten, zur Genehmigung einzureichen.

Die Umstellung von Baustrom auf Doppeltarif erfolgt erst, wenn die Erledigungsmeldung über den Sicherheitsnachweis bei den Werkbetrieben Warth-Weiningen vorliegt!

Wir bitten Sie, dieses Formular der Elektroinstallationsfirma zuzustellen.